

# OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ZEMPLÍNSKOM HRADIŠTI

## Uznesenie č. M1/1/2017 zo 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište zo dňa 17.01.2017

### K bodu 3: Zmena časti územného plánu Obce Zemplínske Hradište

Obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

**schvaľuje**

zmenu územného plánu Obce Zemplínske Hradište formou zmien a doplnkov  
v časti „obytné územie“ na „zmiešané územie“.

Hlasovanie	Ján Bajus	Vladimír Balla	Tibor Bereš	Bc. Miloš Kučera	Bc. Janka Linhartová	Igor Maruška	Marián Merjavý	Ladislav Tronkoš	Juraj Veľk
Za	X	X	X	X	ospravedlnená	X	ospravedlnený	X	X
Proti									
Zdržal sa									



V Zemplínskom Hradišti, dňa 17.01.2017

Ján Oláh, starosta obce

# OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ZEMPLÍNSKOM HRADIŠTI

**Uznesenie č. M2/1/2017**  
**zo 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva**  
**Obce Zemplínske Hradište zo dňa 17.01.2017**

---

## K bodu 4: Informácia o odpredaji VN prípojky a trafostanice

Obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

**berie na vedomie**

informáciu o odpredaji VN prípojky a trafostanice.



V Zemplínskom Hradišti, dňa 17.01.2017

Ján Oláh, starosta obce

# OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ZEMPLÍNSKOM HRADIŠTI

## Uznesenie č. M3/1/2017 zo 14. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište zo dňa 17.01.2017

### K bodu 5: Prejednanie kúpnej zmluvy – VN prípojka a trafostanica

Obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Hradište podľa § 9a), ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

**schvaľuje**

zámer previesť majetok obce priamym predajom,

predmetom sú tieto elektro-energetické zariadenia, ktoré boli vybudované v rámci stavby „VN prípojka a trafostanica“, v katastrálnom území Zemplínske Hradište:

1. **VN 22 kV vzdušná prípojka:** VN 22 kV vzdušná prípojka je zrealizovaná vodičmi AIFe 3x42/7 mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke 1009,29 m (podľa situácie z GIS) odbočením z podperného bodu existujúceho VN vedenia č. 210 s označením BR210-AE cez železobetónové podperné body č. 1 až č. 12, na prvom a poslednom podpernom bode je osadený odpínač UVE 25/200, prípojka končí na závesných izolátoroch stožiarovej transformačnej stanice TS1205-0004, použité sú normalizované armatúry a konzoly pre VN vzdušné vedenia, uzemnenie úsekových odpínačov je prevedené pásom FeZn 30x4 mm.
2. **Transformačná stanica:** stožiarová transformačná stanica s označením TS1205-0004 bez transformátora nachádzajúca sa na parc. KN\_C č. 1115.

**Kupujúcemu:** Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361,

a to za cenu **9.940,00 EUR**, ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 164/2015 zo dňa 14.12.2016 znalca Ing. Michal Hric, Sekčovská 13369/1A, 080 01 Prešov.

Hlasovanie	Ján Bajus	Vladimír Balla	Tibor Bereš	Bc. Miloš Kučera	Bc. Janka Linhartová	Igor Maruška	Marián Merjavý	Ladislav Tronkoš	Juraj Veľk
<b>Za</b>	X	X	X	X	ospravedlnená	X	ospravedlnený	X	X
<b>Proti</b>									
<b>Zdržal sa</b>									



V Zemplínskom Hradišti, dňa 17.01.2017

Ján Oláh, starosta obce